



stop silent

light Installation de l'adaptateur

Les clapets Stop Silent Light ont une zone de serrage d'environ 8 % du diamètre nominal. Pour les situations d'installation dans lesquelles le diamètre intérieur du tube n'est pas dans cette plage de serrage du Stop Silent Light, nous proposons des pièces d'adaptation. Ainsi, nous couvrons une gamme de diamètre intérieur de tube de 75mm à plus de 355mm avec nos produits standards.

→ Adaptateur unique

- L'adaptateur est inséré dans le tube en étant plié et pressé contre la paroi du tube. Il faut alors veiller à ne pas plier l'adaptateur au niveau du joint.



→ Adaptateur double:

- À nouveau, l'adaptateur est inséré dans le tube en étant plié et pressé contre la paroi du tube. Il faut alors veiller à ne pas plier l'adaptateur au niveau du joint. Le second adaptateur sera appliqué exactement de la même sorte à l'intérieur du premier adaptateur.



→ Insertion du clapet Stop Silent Light

- Le clapet doit être inséré conformément aux instructions de montage (livrées sous formes de notice avec le clapet et disponible sur notre site web). Il faut alors veiller à ce que le bord de l'adaptateur soit complètement recouvert par la lèvre d'étanchéité du clapet (voir image).



Lasso Technik SA
Niklaus von Flüe-Strasse 3
4059 Bâle
Suisse

www.stopsilent.com

lassofrance@stopsilent.ch

lasso@lasso.ch

+41 61 331 40 90 // +33 (0)1 86 65 20 79