



stop silent
light

Periodische Prüfung der Rückstauklappe

Klappe eingangsseitig eingebaut:

Wasser wird schubweise d.h. wenn gespült wird durchgelassen

Klappe ausgangsseitig eingebaut:

Prüfen ob Wasser sauber d.h. wenig Feststoffe enthält

Trifft dies nicht zu – ist die Klappe nicht dicht

Vorgehen: Demontage – Reinigung – Kontrolle - Wiedereinbau

Wartung kann selbst durchgeführt werden oder von einem lokalen Sanitär

Lasso

Lasso Technik AG

www.stopsilent.ch

Niklaus von Flüe-Strasse 33

lasso@lasso.ch

4059 Basel - CH

+41 61 331 40 90